南京市城镇燃气居民和餐饮用户 "安心用气工程"技术手册 (用户设施篇) (试行)

引言

为进一步加强城镇燃气居民和餐饮用户用气安全风险源头管控,指导各区、各燃气经营企业、燃气用户选择、安装、使用合格燃气设施设备产品,保障南京市城镇燃气居民和餐饮用户"安心用气工程"顺利实施,制定本手册。

本手册起草单位:南京市燃气安全专项整治工作专班 办公室。

本手册主要起草人:张甜、遇丰一、彭争争、邱慧敏、 黄一滨、张可馨。

本手册于 2023 年 10 月 20 日印发实施,实施过程中如有疑问可电话咨询 025-84605422、025-69978212,或寄送至南京市燃气服务中心(地址:南京市鼓楼区江东北路 95 号 4 楼;邮政编码: 210036)。。

目 录

1	总则		1
2	术语		1
3	基本	规定	2
4	燃气	燃烧器具及配件	2
5	燃气	泄漏安全保护装置	4
6	安装	要求	6
7	其他	要求	7
附表	录 A	服务站点备案企业名录	9
附表	录 B	燃气设施设备安全连接示意图3	6
附表	录 C	居民、餐饮用户常见用气隐患4	1
附表	录 D	安全用气正误对比图6	0

南京市城镇燃气居民和餐饮用户 "安心用气工程"技术手册

1 总则

- 1.1 本手册依据《市政府办公厅关于推进城镇燃气居 民和餐饮用户"安心用气工程"建设的实施意见》(宁政办 规字[2023]2号)制定。
- 1.2 手册规定了"安心用气工程"实施过程中,燃气燃烧器具及其附属设施、燃气泄漏安全保护装置选型、安装等基本安全技术内容。

2 术语

2.1 燃气燃烧器具

以城镇燃气为燃料的烹调、热水和热水采暖等燃烧装置的总称。

2.2 燃气用具连接用软管

两端设有与燃气燃烧器具或燃气设备及管道连接的接 头,有固定长度的,带有被覆层的软管,推荐使用不锈钢 波纹软管或金属包覆软管。

2.3 瓶装液化石油气调压器(俗称减压阀、调压阀)

安装于瓶装液化石油气供气系统中,在进口压力、流量和温度范围内,始终保持出口压力处于预设范围内的装置。

2.4 管道燃气自闭阀

安装在户内燃气管道上,同时具有超压自动关闭、欠 压自动关闭、过流自动关闭功能,关闭时不借助外力,关 闭后须手动开启的装置。

2.5 燃气泄漏安全保护装置

具有燃气泄漏报警和自动切断功能装置的总称,包括燃气泄漏报警器与紧急切断阀联动装置、燃气泄漏报警装置、熄火保护装置、过流和泄漏切断装置等。

2.6 小型餐饮厨房

具有合法的固定经营场所,经营条件简单,经营场所使用面积六十平方米以下;或经营面积难以认定,但使用的燃具为单个燃烧器额定热负荷不超过 46kW、额定热负荷总量不超过 139kW,从事餐饮服务的食品经营者,但是不包括单位食堂和餐饮连锁企业分支机构。

3 基本规定

在我市生产、销售的燃气燃烧器具及配件、燃气泄漏安全保护装置应符合现行国家标准或行业标准;从事燃气燃烧器具安装维修的企业应当依照国家有关规定取得相应的资质证书;销售燃气燃烧器具配件、燃气泄漏安全保护装置的单位,应当向燃气管理部门申请办理售后服务站点备案手续。

4 燃气燃烧器具及配件

4.1 居民用气场所使用燃气灶具应符合《家用燃气灶 具》(GB16410),应选用低压燃具,设置熄火保护装置, 铭牌上标示的燃气类别应与供应的燃气类别一致,不应私自在燃具上安装出厂产品以外的可能影响燃具性能的装置或附件;餐饮用气场所使用燃气灶具应符合《商用燃气燃烧器具》(GB35848)。

- 4.2 使用家用燃气快速热水器应符合《家用燃气快速 热水器》(GB6932),其中室内型应选用强制排气式、自然 给排气式、强制给排气式;使用燃气容积式热水器应符合 《燃气容积式热水器》(GB18111)。
- 4.3 使用燃气采暖热水炉应符合《燃气采暖热水炉》 (GB25034)。
- 4.4 居民用气场所使用家用瓶装液化石油气调压器应符合《瓶装液化石油气调压器》(GB35844)中家用型产品相关要求,调压器出气口为软管接头时应设置过流切断安全装置,餐饮用户使用商用瓶装液化石油气调压器应符合《瓶装液化石油气调压器》(GB35844)中商用型产品相关要求。调压器应为不可调结构,不应设置手柄或其他可调节出口压力的装置,设定状态的调节部件应被封固;进气口为手轮螺纹连接方式,出气口为螺纹连接方式,出气口螺纹尺寸为 G1/2。
- 4.5 管道燃气自闭阀应符合《管道燃气自闭阀》(CJ/T 447),与燃气器具的燃气类别、工作压力、热负荷相匹配,设置位置根据产品分类及额定流量等性能确定;自闭阀应有手动复位机构,且切断后复位机构的复位应由人工操作。
- 4.6 使用燃气用具连接用不锈钢波纹软管应符合《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》(GB/T 41317),两端设有

螺纹接头;使用瓶装液化石油气专用金属包覆软管应符合《燃气用具连接用金属包覆软管》(CJ/T490),连接软管两端宜使用螺纹连接。软管的使用年限不应低于燃具的判废年限。商用灶具使用点火棒的,点火棒连接用橡胶软管应符合《燃气用具连接用橡胶复合软管》(CJ/T491),使用专用卡箍进行固定,经常检查,发现隐患及时更换。

4.7 室内低压燃气管道选材应符合《城镇燃气设计规范》(GB50028),室内燃气输送管道与燃气用具连接用软管、钢瓶软管连接时应当采用螺纹连接。除连接燃气用具外,确需使用软管时,软管应符合《燃气输送用不锈钢波纹软管及管件》(GB/T 26002)。高层建筑的家庭用户使用燃气时,应采用管道供气方式,建筑高度大于 100m 时,用气场所应设置燃气泄漏报警装置,并应在燃气引入管处设置紧急自动切断装置。

5 燃气泄漏安全保护装置

5.1 按照居民、餐饮等不同应用场景安装使用燃气泄漏安全保护装置,应当符合《城镇燃气报警控制系统技术规程》(CJJ/T146)、《可燃气体报警控制器》(GB16808)、《可燃气体探测器第1部分:工业及商业用途点型可燃气体探测器》(GB15322.1)、《可燃气体探测器第2部分:家用可燃气体探测器》(GB15322.2)、《家用和小型餐饮厨房用燃气报警器及传感器》(GB/T34004)等标准,并具有现场声光报警、报警信号远传至信息化管理平台的功能。工业用气场所可燃气体探测器和报警控制器的选用和安装,

应符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》 (GB50493)和《城镇燃气报警控制系统技术规程》(CJJ/T146)的有关规定。

- 5.2 居民用气场所燃气报警装置的探测器表面应具有工作状态指示灯,指示其正常监视、故障、报警工作状态,并具有气体传感器寿命状态指示功能。若用户燃气表安装在橱柜内,可在表旁增设燃气报警装置。
- 5.3 符合前文及《家用和小型餐饮厨房用燃气报警器及传感器》(GB/T34004)规定的"小型餐饮厨房",可采用相应的商用燃气报警器及传感器,并与电磁式燃气紧急切断阀联动。瓶装液化石油气餐饮场所的气瓶间、在地下(半地下)空间使用管道天然气的餐饮用气场所、商业综合体内的餐饮用气场所应使用防爆型探测器。

超过上述小型餐饮厨房标准的餐饮场所,应使用由可燃气体探测器、可燃气体报警控制器、电磁式燃气紧急切断阀等组成的燃气泄漏安全保护装置,其可燃气体探测器应当符合《可燃气体探测器第1部分:工业及商业用途点型可燃气体探测器》(GB15322.1)规定。

5.4 不从事餐饮经营活动,仅使用家用燃气燃烧器具的非居民用户,可使用符合《可燃气体探测器第2部分:家用可燃气体探测器》(GB15322.2)的可燃气体探测器,或符合《家用和小型餐饮厨房用燃气报警器及传感器》(GB/T34004)规定的燃气报警器及传感器,可以不使用燃气紧急切断阀。

6 安装要求

- 6.1 用气场所燃气设施设备产品的安装应符合《城镇燃气设计规范》(GB50028)、《燃气工程项目规范》(GB55009)、《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》(CJJ12)、《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》(CJJ94)等国家、行业标准规范。
- 6.2 燃气泄漏安全保护装置的安装应符合《城镇燃气设计规范》(GB50028)、燃气工程项目规范》(GB55009)、《城镇燃气报警控制系统技术规程》(CJJ/T 146)等国家、行业标准规范。安装燃气泄漏安全保护装置应符合用气场所环境、气源种类、燃气设施布局等现场情况,餐饮用气场所燃气泄漏安全保护装置应当由具有燃气工程设计资质,消防工程、市政工程等施工资质的单位设计、安装和验收。用户应留存产品质量合格证明文件、认证证书、检测报告等安装资料,保证燃气泄漏安全保护装置 24 小时不间断供电,定期自检、检定(或校准),确保报警、切断装置处于正常工作状态。
- 6.3 电磁式燃气紧急切断阀应符合《电磁式燃气紧急切断阀》(CJ/T394), 其选购和安装应满足以下要求:
 - (1) 应根据管道运行压力选择对应电磁切断阀:
- (2)当接收到控制信号时,电磁切断阀能自动切断气源,并仅允许手动复位;
 - (3) 电磁切断阀应具有断电自闭功能;
 - (4) 电磁切断阀应安装在钢管上,并使用支架固定;

- (5) 电磁切断阀应设置在通风良好处,并远离高温、 火源;
- (6)选择探测器与切断阀无线联动的产品,应当确保信号通畅。
- 6.4 室内低压燃气管道的安装应符合《城镇燃气室内 工程施工与质量验收规范》(CJJ94)。

7 其他要求

- 7.1 餐饮用气场所已安装符合《可燃气体探测器 第 1 部分:工业及商业用途点型可燃气体探测器》(GB15322.1)规定的燃气报警控制系统,但不具有现场声光报警或报警信号远传至信息化管理平台等功能的,应联系厂家加装声光报警或信号远传功能模块;不具备加装声光报警或信号远传功能模块条件的,可紧贴原探测器设置具有现场声光报警和报警信号远传至信息化管理平台等功能的燃气报警器进行功能补充。
- 7.2 燃气设施设备布设区域未纳入可燃气体探测器监测范围,或者与可燃气体探测器之间有实体隔断的,应当增加可燃气体探测器。
- 7.3 家用燃具的判废标准依据《家用燃气燃烧器具安全管理规则》(GB17905)。

自燃具售出当日起:

- (1)使用液化石油气和天然气的快速热水器、容积式 热水器和采暖热水炉的判废年限应为8年;
 - (2)燃气灶具的判废年限应为8年;

- (3)燃具的判废年限有明示的,应以企业产品明示为准,但是不应低于以上的规定年限;
- (4)上述规定以外的其他燃具的判废年限应为10年。 燃气热水器等燃具,检修后仍发生如下故障之一时,即使没有达到判废年限,也应予以判废:
- (1)燃烧工况严重恶化,检修后烟气中一氧化碳含量 仍达不到相关标准规定;
 - (2)燃烧室、热交换器严重烧损或火焰外溢;
 - (3)检修后仍漏水、漏气或绝缘击穿漏电。 商用燃具判废年限根据产品性能及使用情况判断。
- 7.4 本手册中列举规范、标准均为现行标准,如有更新,按新标准执行。
- 7.5 为便于在执行本手册条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:
 - (1)表示严格,在正常情况下均应这样做的:正面词采用"应".反面词采用"不应"
- (2)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用"宜", 反面词采用"不宜";

- (3)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用"可"。
- 7.6 本手册中企业及产品品牌目录更新时间截至 2023 年 8 月,最新名单请至南京市燃气服务中心官网查询。

附录A 服务站点备案企业名录 家用燃气燃烧器具

序号	品牌	售后电话	售后单位
1	SIEMENS 西门子牌燃气灶具	4008899999	博西华家用电器服务江 苏有限公司
	BOSCH 博世牌燃气灶具	4008899999	博西华家用电器服务江 苏有限公司
		025-52339065	南京科宁冷暖工程有限 公司
	BOSCH 博世牌燃气采暖热水炉	4008206017	南京嘉廷楼宇科技有限
	BOSCH 母巴库然(不吸然外》	025-87710123	责任公司
		4007101022	南京仕高建筑设备工程 有限公司
3	Gaggenau 嘉格纳牌燃气灶具	4008899999	博西华家用电器服务江 苏有限公司
4	sacon 帅康牌燃气灶具、燃气热水器	025-52325201	南京渲有贸易有限公司
		025-86463665	南京坤旭商贸有限公司
		025-87785772	南京天与地冷暖设备有 限公司
	Rinnai 林内牌燃气热水器、燃气采	17701593088	南京润安燃气设备有限
5	Rinnai 林内牌燃气热小畚、燃气木 暖热水炉	025-56221969	公司
	吸が小が	025-58837233	南京伽略电器服务有限 公司
		13914713326	南京泽居暖通工程有限 公司
6	MICOE 四季沐歌牌燃气灶具	025-52325201	南京渲有贸易有限公司
7	德意牌燃气灶具、燃气热水器	025-52325201	南京渲有贸易有限公司
8	Hisense 牌燃气灶具、燃气热水器	025-52325201	南京渲有贸易有限公司

	T		
序号	品 牌	售后电话	售后单位
9	MELNG 美菱牌燃气灶具、燃气热水 器	025-52325201	南京渲有贸易有限公司
		96889688	南京港华燃气有限公司
	港华紫荆牌燃气灶具、燃气热水器	025-87787715	南京天鑫燃气工程技术 有限公司
10	他于系刑阵然(凡共、然(然小倫	025-86465718	南京琛瑞电器有限公司
		025-85387788	南京煤气管线工程有限 公司
	港华紫荆牌燃气灶具、燃气热水器、 燃气采暖热水炉	025-86463665	南京坤旭商贸有限公司
11	华为牌燃气灶具、燃气热水器	025-86650180	南京周氏燃气电器服务 有限公司
12	Unical 优尼卡牌燃气采暖热水炉	025-86219971	南京洛卡扬子江科技发 展有限公司
12		025-86555012	南京八喜冷暖设备有限 公司
13	IMMERGAS 依玛牌燃气采暖热水炉	025-86219971	南京洛卡扬子江科技发 展有限公司
13		4008955620	江苏唯绿环境科技有限 公司
	Haier 海尔牌燃气热水器	4008286666	江苏五星到家商务服务 有限公司
14		13382031788 025–86453347	南京国旭电器有限公司
	Haier 海尔牌燃气灶具、燃气热水器	4008365365	苏宁易购集团股份有限 公司
		025-86615619	南京格源电器有限公司
	Haier海尔牌燃气灶具、燃气热水器、燃气采暖热水炉	025-58855400	南京发海电器有限公司

序	品 牌	售后电话	售后单位
号			3 / - 1 ·
15	Whirlpool 惠而浦牌燃气热水器	4008365365	苏宁易购集团股份有限 公司
		025-85356586	南京创发电器有限公司
16	BEST 百得牌燃气灶具、燃气热水器	4008365365	苏宁易购集团股份有限 公司
17	ludi 炉帝牌燃气灶具	025-86615619	南京格源电器有限公司
18	VIOMI 牌燃气灶具、燃气热水器	025-86615619	南京格源电器有限公司
19	威华仕牌燃气灶具、燃气热水器	025-86658818	南京鑫盛源电器服务有限公司
20	米家牌燃气灶具、燃气热水器	025-86615619	南京格源电器有限公司
21	MQ 名气牌燃气灶具、燃气热水器	025-84303812 025-84303802	南京美大智能科技有限 公司
22	Hanle 韩乐牌燃气灶具、燃气热水器	025-86658818	南京鑫盛源电器服务有限公司
	Casarte 牌燃气热水器	13382031788 025–86453347	南京国旭电器有限公司
23	Casarte 牌燃气灶具、燃气热水器、燃气采暖热水炉	025-58855400	南京发海电器有限公司
	Casarte 牌燃气灶具、燃气热水器	025-86615619	南京格源电器有限公司
	Leader 牌燃气热水器	13382031788 025-86453347	南京国旭电器有限公司
24	11 啪辮怎計目	025-58855400	南京发海电器有限公司
	Leader 牌燃气灶具、燃气热水器	025-86615619	南京格源电器有限公司
25	BEST 百得牌燃气灶具、燃气热水器	4008365365	苏宁易购集团股份有限 公司

序号	品 牌	售后电话	售后单位
		025-86368336	瑞杰(南京)暖通工程 有限公司
26	Ferroli 法罗力牌燃气采暖热水炉	4008955620	江苏唯绿环境科技有限 公司
	Ferroli 法罗力牌燃气热水器、燃气 采暖热水炉	025-52146124	南京坤厚电子有限公司
		025-86368336	瑞杰(南京)暖通工程 有限公司
		4000197009 025–86636003	南京庆一东冷暖设备工 程有限公司
	VIESSMANN 菲斯曼牌燃气采暖热水炉	025-85358316	南京斯铂瑞环境工程有限公司
		025-86559719	南京铭润地暖工程有限 公司
		025-86555012	南京八喜冷暖设备有限 公司
27		4008280280	好享家舒适智能家居股 份有限公司
		4001500808	南京吉优舒适冷暖系统 有限责任公司
		025-86470758	南京斯培尔楼宇设备有 限公司
		4007101022	南京仕高建筑设备工程 有限公司
		13814188630	南京派佳科技有限公司
		025-51888260	江苏科纳暖通工程有限 公司
		4001011747	江苏安特绿成建筑科技 有限公司

序号	品 牌	售后电话	售后单位
		025-86279582	南京宏圣祥家用电器有限公司
20	工学厂操与证明 操与执业规	025-69526839	南京圣代家电有限公司
28	万家乐燃气灶具、燃气热水器	4008886288	南京琨鸿电器有限公司
		13813385637	南京九驰兔科技有限公司
	SAKURA 樱花牌燃气灶具、燃气热水器、燃气采暖热水炉	025-86279582	南京宏圣祥家用电器有 限公司
	小面、然《小吸然小》	025-52146124	南京坤厚电子有限公司
29	SAKURA 樱花牌燃气灶具、燃气热水器	025-86537198	南京利贯燃气设备有限 公司
		025-57020700	南京万禄科技有限公司
		025-58860315	南京宝格精家电有限公司
	A.O.SMITH 史密斯牌燃气热水器	025-86465718	南京琛瑞电器有限公司
	A.O.SMITH 史密斯牌燃气热水器、燃气采暖热水炉	4008288988	艾欧史密斯(中国)热水 器有限公司
		025-57339128	南京恒平燃气设备安装 有限公司
30	A.O.SMITH 史密斯牌燃气灶具、燃气热水器	4008365365	苏宁易购集团股份有限 公司
	A.O.SMITH 史密斯牌燃气灶具、燃	4008288988	南京艺宁电器安装服务 有限公司
	气热水器、燃气采暖热水炉	400-160-7128	南京翔宁电器有限公司
	A.O.SMITH 史密斯牌燃气采暖热水炉	4008288988 025-86217862	南京汉源环境工程有限 公司
31	Rheem 牌燃气热水器	025-86465718	南京琛瑞电器有限公司
32	美诺 Miele 牌燃气灶具	025-86465718	南京琛瑞电器有限公司

序号	品牌	售后电话	售后单位
33	menred 牌燃气采暖热水炉	4000197009 025-86636003	南京庆一东冷暖设备工 程有限公司
33		4008206017 025-87710123	南京嘉廷楼宇科技有限 责任公司
34	TOSOT 牌燃气采暖热水炉	025-86463665	南京坤旭商贸有限公司
35	GREE 格力牌燃气灶具、燃气热水器	025-86463665	南京坤旭商贸有限公司
	DEDCEN 五黄帕姆层丛目	025-96889677	南京华润燃气有限公司
36	PERCEN 百尊牌燃气灶具、燃气热水器、燃气采暖热水炉	025-51194058	南京鑫之慧建设工程有 限公司
	ARISTON 阿里斯顿牌燃气热水器、燃气采暖热水炉 ARISTON 阿里斯顿牌燃气采暖热水炉	025-52635943	南京惠佳供暖工程有限 公司
		025-52146124	南京坤厚电子有限公司
37		025-86618585	南京志佳冷暖设备有限 公司
		025-86559719	南京铭润地暖工程有限 公司
	Vanward 万和牌燃气灶具、燃气热	025-86650180	南京周氏燃气电器服务 有限公司
38	水器	025-85356586	南京创发电器有限公司
36		025-52343089	江苏商发家电有限公司
	Vanward 万和牌燃气热水器	025-52343089	南京天涵燃气电器服务 有限公司
39	Vavi 华为牌燃气灶具、燃气热水器	025-86650180	南京周氏燃气电器服务 有限公司

序号	品 牌	售后电话	售后单位
	Vaillant 威能牌燃气热水器	025-86650180	南京周氏燃气电器服务 有限公司
		025-52646928	南京迪普冷暖设备有限 公司
		4007701890	江苏世嘉机电科技有限 公司
40	Vaillant 威能牌燃气采暖热水炉	025-85387788	南京煤气管线工程有限 公司
		025-84204888	南京冶贝科技有限公司
		4008201850	江苏隆腾家居系统集成 有限公司
		025-51800050	南京舜举楼宇设备有限 公司
	Vaillant 威能牌燃气热水器、燃气采 暖热水炉	4001628568	江苏晨皓贸易有限公司
41	YORK 牌燃气灶具、燃气热水器	025-86650180	南京周氏燃气电器服务 有限公司
42	INSEKITCHENS 櫻雪厨电牌燃气灶 具、燃气热水器	025-86650180	南京周氏燃气电器服务 有限公司
		025-86650180	南京周氏燃气电器服务 有限公司
43	Beretta 牌燃气采暖热水炉	025-86566066	南京倍隆商贸有限公司
		025-57339128	南京恒平燃气设备安装 有限公司
44	HIGOLD 牌燃气灶具	025-86650180	南京周氏燃气电器服务 有限公司
		025-52604181	南京鹏悦光芒电器销售
15	GOMON 光芒牌燃气灶具、燃气热	025-52624492	有限公司
45	水器	025-84535112	南京飞锐达电器有限公司

序号	品牌	售后电话	售后单位
	GOMON 光芒牌燃气灶具	4008365365	苏宁易购集团股份有限 公司
46	利雅路牌燃气采暖热水炉	025-86566066	南京倍隆商贸有限公司
47	明鑫牌燃气灶具、燃气热水器	025-52200930 025-52302287	南京明鑫厨卫设备有限 公司
48	yuexin 月鑫牌燃气灶具、燃气热水 器	025-52200930 025-52302287	南京明鑫厨卫设备有限 公司
49	法迪欧 Fardior 牌燃气灶具、燃气热水器	4008365365	苏宁易购集团股份有限 公司
	八伯市	025-85356586	南京创发电器有限公司
50	松桥 MAZUBA 牌燃气灶具	4008365365	苏宁易购集团股份有限 公司
	美的 Midea 牌燃气灶具、燃气热水器	4008365365	苏宁易购集团股份有限 公司
		025-57020700	南京万禄科技有限公司
51		025-58860315	南京宝格精家电有限公司
	美的 Midea 牌燃气灶具、燃气热水器、燃气采暖热水炉	025-86658818	南京鑫盛源电器服务有 限公司
		025-87785772	南京天与地冷暖设备有 限公司
52	JIWU 苏宁极物牌燃气灶具、燃气热水器	4008365365	苏宁易购集团股份有限 公司
53	AUX 奧克斯牌燃气灶具	4008365365	苏宁易购集团股份有限 公司
54	Panasonic 牌燃气灶具	025-86608260	南京齐特尔电器有限公司
55	能率牌燃气灶具、燃气热水器、燃 气采暖热水炉	025-86537198	南京利贯燃气设备有限 公司

序			
一号	品 牌	售后电话	售后单位
56	NAVIEN 牌燃气热水器、燃气采暖	025-86537198	南京利贯燃气设备有限 公司
	热水炉	13382031788 025–86453347	南京国旭电器有限公司
57	protherm 博途牌燃气采暖热水炉	4007701300 025-86600036	南京隆居冷暖设备有限 公司
58	ELKS 牌燃气灶具、燃气热水器	025-86512269	南京言鼎电器有限公司
59	八喜牌燃气采暖热水炉	4000258807	南京恒享家冷暖设备有限公司
39	八音呼流(木坂然小が	025-52339065	南京科宁冷暖工程有限 公司
60	Brotje 牌燃气采暖热水炉	025-86618585	南京志佳冷暖设备有限 公司
00	Droije 阵然(木坂然小炉	025-52339065	南京科宁冷暖工程有限 公司
61	TJSTAR 天际星牌燃气灶具、燃气热 水器	025-68580000	南京品位云电器有限公司
	八伯	025-69526839	南京圣代家电有限公司
62	FOTILE 方太牌燃气灶具、燃气热水 器	952315	南京雪开贸易有限公司
63	ROBAM 老板牌燃气灶具、燃气热水 器	95105855	南京尊朗电器有限公司
64	POTPEN 烹然牌燃气灶具	95105855	南京尊朗电器有限公司
65	金龙牌燃气灶具	025-83602991	南京金龙燃气具有限公司
66	宁金龙牌燃气热水器	025-83602991	南京金龙燃气具有限公司
67	安居星牌燃气灶具、燃气热水器	025-83602991	南京金龙燃气具有限公司

序号	品 牌	售后电话	售后单位
68	DE&E 牌燃气灶具、燃气热水器	025-57020700	南京万禄科技有限公司
69	Glimobo 燃气采暖热水炉	025-52339065	南京科宁冷暖工程有限 公司
70	AIRFIT 雅克菲燃气采暖热水炉	025-52339065	南京科宁冷暖工程有限 公司
71	CHAPPEE 牌燃气采暖热水炉	025-52339065	南京科宁冷暖工程有限 公司
72	MEIDA 美大牌燃气灶具、燃气热水 器	025-84303812 025-84303802	南京美大智能科技有限 公司
73	Tianew 天牛牌燃气灶具、燃气热水 器	025-84303812 025-84303802	南京美大智能科技有限 公司
74	ROC 牌燃气采暖热水炉	025-84303812 025-84303802	南京翔宁电器有限公司
/4	ROC 库流(木取然小水	025-86805619	江苏润玺环境工程有限 公司
75	JAZONLE 家中乐牌燃气灶具	025-85328868	南京豫鹏建筑工程有限 公司
76	ITALTHERM 意特尔曼牌燃气采暖	025-84535112	南京飞锐达电器有限公司
70	热水炉	025-85358316	南京斯铂瑞环境工程有 限公司
77	AEG 牌燃气灶具	025-84535112	南京飞锐达电器有限公司
78	haydn 牌燃气采暖热水炉	025-87712188	江苏冠群新能源技术有 限公司
		025-85356586	南京创发电器有限公司
79	WOLF 沃乐夫牌燃气采暖热水炉	13914713326	南京泽居暖通工程有限 公司

序			
号	品 牌	售后电话	售后单位
	COLMO 牌燃气灶具、燃气热水器	025-86658818	南京鑫盛源电器服务有限公司
80	COLMO 胖然(凡夬、然(然外面	025-87785772	南京天与地冷暖设备有 限公司
	COLMO 牌燃气热水器	025-58860315	南京宝格精家电有限公 司
81	CLBST 科林贝思牌燃气采暖热水炉	025-86658818	南京鑫盛源电器服务有 限公司
82	PHILIPS 牌燃气热水器	025-86658818	南京鑫盛源电器服务有 限公司
83	鸥莱茵 OLEYIN 牌燃气灶具	025-86658818	南京鑫盛源电器服务有限公司
	squirrel 小松鼠牌燃气采暖热水炉	025-85358316	南京斯铂瑞环境工程有限公司
84	squirrei 小竹 既冲然 【木坡然小炉	025-52182005	南京迪森家居环境技术 有限公司
	squirrel 小松鼠牌燃气热水器、燃气 采暖热水炉	025-87785772	南京天与地冷暖设备有 限公司
85	FRISQUET 富丽凯牌燃气采暖热水炉	025-85358316	南京斯铂瑞环境工程有限公司
86	RADIANT 牌燃气采暖热水炉	025-85358316	南京斯铂瑞环境工程有限公司
87	innovita 牌燃气采暖热水炉	4007701890	江苏世嘉机电科技有限 公司
88	V-ZUG 牌燃气灶具	4007701890	江苏世嘉机电科技有限 公司
89	sime 牌燃气采暖热水炉	15305179975	江苏科宁建筑科技有限 公司
90	vatti 牌燃气灶具、燃气热水器	4008886288	南京琨鸿电器有限公司

序号	品牌	售后电话	售后单位
91	DACHEN 大臣牌燃气灶具、燃气热水器	025-86615619	南京格源电器有限公司
92	Vok è ra 牌燃气采暖热水炉	4000300609	南京沃克拉冷暖设备有 限公司
93	Proheater 普热惠牌	4000300609	南京沃克拉冷暖设备有 限公司
94	THERMEX 牌燃气采暖热水炉	4000300609	南京沃克拉冷暖设备有 限公司
95	ΗΛHIN 牌燃气灶具、燃气热水器	025-87785772	南京天与地冷暖设备有 限公司
96	TOSHIBA 牌燃气热水器	025-87785772	南京天与地冷暖设备有 限公司
90	105日16名 净华系公 【杂》小《命	025-58860315	南京宝格精家电有限公司
97	W/MIN 牌燃气灶具、燃气热水器	025-58860315	南京宝格精家电有限公司
98	OULin 牌燃气灶具、燃气热水器	025-52343089	江苏商发家电有限公司
99	邦太牌燃气灶具、燃气热水器	025-57560665	南京泽居暖通工程有限 公司
100	GASBO 中燃宝牌燃气灶具、燃气热水器	95007	南京百江液化气有限公司
101	米博世牌燃气灶具	15365069060	南京柔科航空设备科技 有限公司
102	家丽雅牌燃气灶具	025-56216605	南京知行燃气安装工程 有限公司
103	MEORIENT 米奥兰特牌燃气灶具、 燃气热水器	025-56216605	南京知行燃气安装工程 有限公司

商用燃气燃烧器具

低				:		
i afr	品牌	产品名称	售后服务单位	售后服务单位电话	生产企业	销售单位
1	广龙厨具	商用厨具	南京广龙厨具工程有 限公司	025-52626508-803	南京广龙厨具工程有 限公司	南京广龙厨具工程有 限公司
2	海黄	商用厨具	南京海宇厨房设备有 限公司	13852537830	扬州市海牛厨房设备 有限公司	南京海宇厨房设备有限公司
3	建隆	商用厨具(含 液化气)	南京建隆厨具制造有 限公司	025-52352651 15150504411(销售)	南京建隆厨具制造有限公司	南京建隆厨具制造有限公司
4	中書騰了	商用厨具	南京腾飞不锈纲厨房设备有限公司	025-83197900	南京腾飞不锈钢厨房设备有限公司	南京腾飞不锈钢厨房设备有限公司
S	优迈克	商用厨具(含液化气)	南京宇宝厨具有限公司	025-86666025 025-86611315 18094226064(销售)	山东联众商用厨具有限公司	南京宇宝厨具有限公司
9	金大桥	商用厨具(含液化气)	南京翔龙厨房设备有 限公司	4000258220 025-58858718 13770867277 (销售)	南京翔龙厨房设备有限公司	南京翔龙厨房设备有限公司
7	世纪新飞月	商用厨具(含液化气)	南京飞月商用厨具制 造有限公司	4000226226 025-86666917 15050580458(销售)	南京飞月商用厨具制造有限公司	南京飞月商用厨具制造有限公司

原中	品牌	产品名称	售后服务单位	售后服务单位电话	生产企业	销售单位
8	汽车	商用厨具(含	南京飞月商用厨具制造有限公司	4000226226 025-86666917 15050580458(销售)	南京飞月商用厨具制造有限公司	南京飞月商用厨具制造有限公司
		(大子)	南京市钦能厨房科技有限公司	18118841928	南京飞月商用厨具制造有限公司	南京飞月商用厨具制 造有限公司
6	小炊哥	商用厨具(含	南京飞月商用厨具制造有限公司	4000226226 025-86666917 15050580458(销售)	南京飞月商用厨具制造有限公司	南京飞月商用厨具制造有限公司
		(3 T) X)	南京市钦能厨房科技 有限公司	18118841928	南京飞月商用厨具制 造有限公司	南京飞月商用厨具制 造有限公司
10	小炊妹	商用厨具(含	南京飞月商用厨具制造有限公司	4000226226 025-86666917 15050580458(销售)	南京飞月商用厨具制造有限公司	南京飞月商用厨具制造有限公司
		(文化工)	南京市钦能厨房科技有限公司	18118841928	南京飞月商用厨具制 造有限公司	南京飞月商用厨具制 选有限公司
11	RELO	商用厨具(含 液化气)	南京畫洛厨具工程有限公司	025–58813666 13701581698	南京曹洛厨具工程有限公司	南京蕾洛厨具工程有限公司
12	行通	商用厨具	南京行通厨房设备有限公司	025-86772066	南京行通厨房设备有限公司	南京行通厨房设备有限公司

原中	品牌	产品名称	售后服务单位	售后服务单位电话	生产企业	销售单位
13	中大	商用厨具	南京中大厨房设备有 限公司	025-86409355	南京中大厨房设备有 限公司	南京中大厨房设备有限公司
14	斯东柯	商用厨具	南京斯东柯不锈钢厨 房设备有限公司	025-84875949	南京斯东柯不锈钢厨 房设备有限公司	南京斯东柯不锈钢厨 房设备有限公司
15	中梓	商用厨具	南京中肯酒店设备有 限公司	4000177518 025–52182821	南京中肯酒店设备有 限公司	南京中肯酒店设备有 限公司
16	RANGON 蓝功	商用厨具(含 液化气)	南京蓝功厨具制造有 限公司	13182876677	南京蓝功厨具制造有 限公司	南京蓝功厨具制造有 限公司
17	蛮厨	商用厨具(含 液化气)	南京市 钦 能厨房科技 有限公司	18118841928	南京市钦能厨房科技 有限公司	南京市钦能厨房科技 有限公司
18	鲁托	商用厨具	南京冠鸿厨房设备有 限责任公司	4006188588 025–86655838	山东省鲁宝厨业有限 公司	南京冠鸿厨房设备有限责任公司
19	宁孝	商用厨具	南京宁萃厨具有限公 司	025–52341151	南京宁萃厨具有限公司	南京宁萃厨具有限公司
20	DIGREAT 缔贵	商用厨具(含 液化气)	南京缔贵厨房设备有 限公司	025-86552039	南京缔贵厨房设备有限公司	南京缔贵厨房设备有限公司
21	京厨一宝	商用厨具	南京 <u>厨一宝厨房设</u> 备 有限公司	025-85329096	南京 <u>厨一宝厨房设备</u> 有限公司	南京厨一宝厨房设备 有限公司
22	LEYING 乐鹰	商用厨具	南京乐鹰科技股份有限公司	4008288152	南京乐鹰科技股份有限公司	南京乐鹰科技股份有限公司

原告	出牌	产品名称	售后服务单位	售后服务单位电话	生产企业	销售单位
23	华艺瑞博	商用厨具(含 液化气)	南京华艺酒店设备制造工程有限公司	4008280190 18502531110(销售)	南京华艺酒店设备制造工程有限公司	南京华艺酒店设备制造工程有限公司
24	XIN GUANG HUI 鑫广 汇	商用厨具(含液化气)	南京鑫广汇节能科技有限公司	4006009835 13057512757 (销售)	4006009835 南京鑫广汇节能科技 13057512757(销售)有限公司博兴分公司	南京鑫广汇节能科技有限公司
25	靈华中	商用厨具(含 液化气)	南京宇中 <u>厨具设备销</u> 售有限公司	025–86700596	山东鑫华中商用厨具 有限公司	南京宇中厨具设备销售有限公司
26	天进	商用厨具	南京天进厨房设备有限公司	025–57069281	南京天进厨房设备有限公司	南京天进厨房设备有限公司
27	嘉晟杰	商用厨具	南京嘉申杰 <u>厨具有限</u> 公司	025–51877505	南京嘉申杰 <u>厨具有限</u> 公司	南京嘉申杰 <u>厨</u> 具有限 公司
28	新骥厨业 Newhigh	商用厨具	南京新骥厨具设备发 展有限公司	13585130088 400–8817–678	南京新骥厨具设备发 展有限公司	南京新骥厨具设备有限公司
29	极刚	商用厨具(含 液化气)	江苏极钢厨具有限公 司	025-58702322 13951880596(销售)	江苏极钢 <u>厨具有限</u> 公 司	江苏极钢厨具有限公 司
30	金恒禾	商用厨具	南京金弓厨具设备有 限公司	4000253150	南京金弓厨具设备有 限公司	南京金弓厨具设备有限公司
31	健源	商用厨具	南京馔源厨房设备工 程有限公司	025–52312956	南京馔源厨房设备工程有限公司	南京傑源厨房设备工程有限公司

原告	品牌	产品名称	售后服务单位	售后服务单位电话	生产企业	销售单位
32	利帮	商用厨具	南京邦仕洁厨具有限 公司	17721543503	利邦厨具有限公司	南京邦仕洁 <u>厨</u> 具有限 公司
33	YUWANG 字王	商用厨具	南京晶都诚厨房设备 有限责任公司	025-86309919	山东宇王 <u>厨业有限公</u> 司	南京晶都诚厨房设备 有限责任公司
34	欣盛	商用厨具	南京苏欣厨具制造有 限公司	025-58253233	南京苏欣厨具制造有 限公司	南京苏欣 <u>厨</u> 具制造有 限公司
35	金陵华成	商用厨具	南京华成厨具有限公 司	025-84967664	南京华成厨具有限公司	南京华成厨具有限公司
36	新粤广厨	商用厨具(含 液化气)	南京鑫盛源电器服务 有限公司	025-86658818 18602556455(销售)	山东省博兴县新粤广 厨厨具有限公司	南京市江宁区神锴厨 具销售中心
37	节而猛	商用厨具(含 液化气)	南京天与地冷暖设备 有限公司	18051003333	浙江惠 <u></u> 爾节能科技有 限公司	浙江惠 <u></u> 厨节能科技有 限公司
38	ELKS	商用厨具(含液化气)	南京言鼎电器有限公司	025-86512269 400-880-7626 13815854358(销售)	中山市伊莱克斯交家电制造有限公司	南京言鼎电器有限公司
39	圣唐乐创	商用厨具	南京乐创厨房设备有 限公司	15895880349	南京乐创厨房设备有限公司	南京乐创厨房设备有 限公司

燃气泄漏安全保护设施

原字	品牌	售后服务单位	售后服务单位地址	售后服务联系电话	生产企业	销售单位
	安赛科	南京成网电气有限公司	南京鼓楼区汉口西路1号南秀大厦 2303	025-83241668	山西安赛科安全 技术有限公司	南京成网电气有 限公司
2	汉威	1. 江苏弗雷恩德 科技有限公司 2. 江苏吉泰安防 科技有限公司	1. 南京市雨花台区软件大道 1 号丁墙社区办公室 4 楼 403 室 -1 号2. 南京市秦淮区永丰大道 8 号南京白下高新技术产业园三号楼	1.15538031238 2.18339705234	1.15538031238 汉威科技集团股 汉威科技集团股 2.18339705234 份有限公司	汉威科技集团股份有限公司
3	线友	南京铭兰信息咨询技术服务中心	南京市江宁区胜太路南岸瑞智文创 园 8 栋 202-2	13851432729	上海线友电子有限公司	上海线友电子有限公司
4	寨西科技	光测工业智能装备(南京)有限公司	南京市江宁区秣陵街道办事处东关 口1号1幢205	18971567515	湖南赛西科技有限公司	湖南赛西科技有限公司
5	海康威视	南京踏宇信息技术有限公司	南京市玄武区竺桥8号	13915943732	杭州海康威视电 子有限公司	南京海康威视数 字技术有限公司

原字	品牌	售后服务单位	售后服务单位地址	售后服务联系电话	生产企业	销售单位
9	KINGDUN (金盾)	1. 高淳智汇科贸 中心 2. 南京智汇系统 集成有限公司	1. 南京市高淳区淳溪街道湖滨路 175 号 2. 南京市高淳区淳溪街道湖滨路 175 号	18921415186	宁波金盾电子工业股份有限公司	南京智汇系统集成有限公司
7	安仕得	南京凯天燃气设备有限公司	南京市六合区雄州南路 399 号恒旺园区 317 幢 3 室、4 室、一单元 202室、一单元 302 室	13914700007	沈阳安仕得科技有限公司	南京凯天燃气设备有限公司
∞	翼捷	江苏兰梅电器有 限公司	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研 发基地寅春路 18 号 -H1949	17278885748	上海翼捷工业安 全设备股份有限 公司	上海翼捷工业安 全设备股份有限 公司
6	XINHAOSI (鑫豪斯)	南京凯天燃气设备有限公司	南京市六合区雄州南路 399 号恒旺园区 317 幢 3 室、4 室、一单元 202室、一单元 302 室	18014907119	成都鑫豪斯电子 探测技术有限公 司	成都鑫豪斯电子 成都鑫豪斯电子 探测技术有限公 探测技术有限公 司
10	ACTION (妾可信)	南京凯天燃气设备有限公司	南京市六合区雄州南路 399 号恒旺园区 317 幢 3 室、4 室、一单元 202室、一单元 303 室	18013148513	成都安可信电子 股份有限公司	成都安可信电子 股份有限公司
11	鑫互达	<u>鑫互达电器设备</u> (南京)有限公 司	南京市栖霞区栖霞街道广月路 30 号 A1 栋 206 室	15213689261	重庆市鑫互达电 器设备有限公司	鑫互达电器设备 (南京)有限公 司

		1 1 1-4	1	المال	41	.1
销售单位	中电鸿信信息科 技有限公司	中科智远科技江 苏有限公司南京 分公司	南京言鼎电器有 限公司	南京正科燃气设备有限公司	南京思十亦电子科技有限公司	南京思十亦电子科技有限公司
生产企业	深圳市海曼科技 股份有限公司	新考思莫斯电子 (上海)有限公 司	深圳市华鑫源电 子有限公司	东莞嘉德云网络有限公司	宁波金盾电子工 业股份有限公司	东莞嘉德云网络 有限公司
售后服务 联系电话	18136861693	18052003323	13584016986	13357703088	13913010000	13913010000
售后服务单位地址	南京市玄武大道 699-1 号	南京市玄武区徐庄软件园研发一区 9号楼311A	江苏省南京市雨花经济开发区凤舞 路 12 号	南京正科燃气设 南京市浦口区江浦街道珠泉路 10 号 各有限公司 03 幢 110 室	KINGDUN 南京思十亦电子 南京市玄武区长江路 111 号 B3-614(金盾) 科技有限公司 室	南京思十亦电子 南京市玄武区长江路 111 号 B3-614 科技有限公司
售后服务单位	中电鸿信信息科技有限公司	中科智远科技江 苏有限公司南京 分公司	南京言鼎电器有限公司	南京正科燃气设备有限公司	南京思十亦电子科技有限公司	南京思十亦电子科技有限公司
品牌	Heiman (海曼)	攸宗		燃煤之安	KINGDUN (金盾)	燃煤之安
原号	12	13	4	15	5	17

连接软管

内 品牌 1 博美特 3 RK	产品 多属波	住户昭久单沿		住后服务		2
	金属波 纹管	百万水水十二	售后服务单位地址	单位电话	生产企业	销售单位
张 然		浙江博美特能源设 备有限公司	浙江省杭州市余杭区仁 和工业园三星路	13805833172	浙江博美特能源 设备有限公司	浙江博美特能源 设备有限公司
RK	金属波纹管	南京齐天贸易有限公司	南京市雨花台区板桥街 道雄风路 188 号	025–58600757	宁波天鑫金属软 管有限公司	南京齐天贸易有 限公司
	金属波纹管	南京周氏燃气电器 服务有限公司	南京市建邺区玉塘东街 4-20号	025-86650180	南京柔科管业有限公司	南京柔科管业有限公司
4 日立	金属波纹管	上海近藤薛氏贸易 有限公司南京办事 处	南京市江东中路 313 号 中泰国际公寓 2 栋 2 单 元 1806 室	13701587289	日立金属(苏州) 科技有限公司	上海近藤薛氏贸 易有限公司南京 办事处
5 元三 3	金属波纹管	航天晨光股份有限 公司上海分公司	南京市东瓜匙 88 号	15305165132	航天晨光股份有 限公司上海分公 司	航天晨光股份有 限公司上海分公 司
6 远邦	金属波纹管	宁波市鄞州安邦管 业有限公司南京办 事处	南京浦口区桥北新村 20 栋 103 室	13008985500	余姚市固力管业 有限公司	宁波市鄞州安邦 管业有限公司南 京办事处
7 卓.拉菲尔	金属波纹管	中山华帝南京厨卫有限公司	南京市鼓楼区广州路 140号 27层 F座	13566832200	台州同洋管业有 限公司	台州同洋管业有 限公司

	世	₩ 11¤	點		ना द् र	炒公	#
销售单位	南京知行管业有 限公司	宁波圣杰管业有 限公司南京售后 服务站点	南京品位云电器 有限公司	浙江伟星新型建 材股份有限公司 南京分公司	江苏鼎享新型材 料科技有限公司 南京分公司	南京弗雷恩德物 联网科技有限公 司	南京玖品电器有限公司
生产企业	南京知行管业有 限公司	宁波圣杰管业有限公司	宁波市狮山管业 有限公司	上海伟星新型建材有限公司	江苏鼎享新型材料科技有限公司	宁波庆泰机械有限公司	浙江盾运实业有 限公司
售后服务 单位电话	18018069008	15869357322	13851892778	18013398777	18905171688	025– 85789166、 13588919192	18661203568
售后服务单位地址	南京市溧水区柘塘镇柘 宁东路 352 号	南京市江宁区各里工业 园区兴谷路 12 号	南京市秦淮区应天大街 337号	南京市建邺区嘉陵江东 街 18 号 06 幢 12 层	南京市江宁经济技术开发区天元西路 88 号文化名园 02 幢 201室	南京市秦淮区长白街 413号303室	南京市玄武区兴贤路 6 号 -46
售后服务单位	南京知行管业有限 公司	宁波圣杰管业有限 公司南京售后服务 站点	南京品位云电器有 限公司	浙江伟星新型建材 股份有限公司南京 分公司	江苏鼎享新型材料 科技有限公司南京 分公司	南京弗雷恩德物联 网科技有限公司	南京玖品电器有限公司
品人	金属波纹管	金属波纹管	金属波纹管	金属波纹管	金属波纹管	金属波纹管	金属波纹管
湖铝	知行、合一	"SunJat"、 "灵力"	狮山	伟星	計	张	DUNYUN 盾 运
原字	∞	6	10	11	12	13	41

销售单位	南京金沛管业有限公司	南京亿本和管业有限公司	南京芯懿冷暖工程有限公司	广东中焯电气有限公司	日丰企业集团(南 京)销售有限公 司	南京万家缘燃气和技有限公司	南京良奕佳管业有限公司
生产企业	余姚市亿康管业 科技有限公司	南京亿本和管业有限公司	宁波索立管业有 限公司	广东中焯电气有 限公司	日丰企业集团有 限公司	芜湖泰和管业股 份有限公司	余姚市恺宝五金 有限公司
售后服务单位电话	15851868780	52604499	025–87769569 15900674329	18018069012	18652044706	15955307836	13372028605
售后服务单位地址	南京金沛管业有限 南京市鼓楼区建宁路 90 公司	南京万家缘燃气科 南京市秦淮区宏光路77 技有限公司 号晨光新苑 3-2-201	南京市栖霞区八卦洲街 道郦岛路 268 号服贸区 A 区 9-469	南京市溧水经济开发区 沂湖路 18 号	南京市建邺区江东中路 106号 1407室	南京市雨花台区玉盘西 街4号 1316室	南京市雨花经济开发区 龙藏大道 12 号 A1-217 13372028605 号
售后服务单位	南京金沛管业有限公司		南京芯懿冷暖工程有限公司	南京知行管业有限公司	日丰企业集团(南 京)销售有限公司	南京万家缘燃气科技有限公司	南京良奕佳管业有限公司
五五	金属波纹管	金属波纹管	金属波纹管	金属波纹管	金属波纹管	金属波纹管	金属波纹管
品牌	HARDLION 固狮	②	SUOLI 案立	中	11 111	(良仁佳
原号	15	16	17	18	19	20	21

			1			
销售单位	南京亨泉阀门有 限公司	南京金龙燃气具有限公司	南京柔科航空设备科技有限公司	江苏五登机电设备工程有限公司	宁波云松管业科 技有限公司南京 办事处	南京玖品电器有 限公司
生产企业	南京亨泉阀门有 限公司	杭州联发管业科 技有限公司	南京柔科航空设备科技有限公司	余姚市浴铭鼎管 业有限公司	宁波云松管业科技有限公司	真兰管业科技有 限公司
售后服务 单位电话	13813988335	18512532993	025– 89669688、 17705191522	025– 85739229、 13852299229	13780031859	13851892778
售后服务单位地址	南京市雨花台区弘阳装饰城 AI区 338-340	南京市鼓楼区中央北路 73号1幢1105室	南京市溧水区经济开发 区琴音大道 158 号	南京市雨花台区西善桥 街道岱山中路与岱山北路口 4 地块社区中心 善创文化商务楼六层	南京市六合区虎跃路3号	南京市建邺区新河口大 街31号
售后服务单位	南京亨泉阀门有限公司	南京金龙燃气具有限公司	南京柔科航空设备科技有限公司	江苏五登机电设备工程有限公司	宁波云松管业科技 有限公司南京办事 处	南京玖品电器有限 公司
田利	金属波纹管	金属波纹管	金属波纹管	金属波纹管	金属波纹管	金属波纹管
品牌	紫金山晨光	联发	※ 住	浴铭鼎	迈斯	真二比
原字	22	23	24	25	26	27

低中	品牌	昭从	售后服务单位	售后服务单位地址	售后服务单位电话	生产企业	销售单位
28	泰和	金属波	南京品位水电气安装工程有限公司	南京市秦淮区秦虹南路 40 号	13851892778	芜湖泰和管业有四人	南京品位水电气 安装工程有限公 司
		*	南京万家缘燃气科技有限公司	南京市雨花台区玉盘西 街 4 号 1316室	15955307836	1872 FJ	南京万家缘燃气科技有限公司
00	治·	金属波	宁波市安邦管业有限公司南京办事处	南京市栖霞区栖霞大道 18 号高力汽配城 1 幢二 单元 203	13023781666	宁波市安邦管业	宁波市鄞州安邦 管业有限公司南 京办事处
67	I WIN A	炎	南京燃博燃气有限责任公司	南京市栖霞区栖霞大道 16号高力汽配城6幢 402	13023781666	有限公司	宁波市安邦管业有限公司
ç	ļ. 4	金属波	南京邵全管道设备有限公司	南京市栖霞区靖安街道马渡村	18014728418	杭州万全金属软	南京邵全管道设备有限公司
00	万王	纹管	南京鑫盛源电器服 务有限公司	南京市鼓楼区幕府东路 55-53号	18014728418	管有限公司	南京邵全管道设备有限公司
31	圣唐	金属波纹管	南京勇欣海贸易有限公司	南京市建邺区江东中路 14号	15205150987	陕西大唐燃气安 全科技股份有限 公司	陕西大唐燃气安 全科技股份有限 公司


品牌		田山	产品 售后服务单位	售后服务单位地址	售后服务 单位电话	生产企业	销售单位
春 養	₹ Ħ	E属波 纹管	金属波 南京天涵燃气电器 纹管 服务有限公司	南京市玄武区竺桥 8 号 13675128440	13675128440	淅江奇爱管业有 限公司	南京天涵燃气电 器服务有限公司
雅丽娜	<u> </u>	金属波纹管	南京汉源环境工程有限公司	南京市鼓楼区山西路世 贸中心大夏 41 座 2415 室	18201960337	余姚市陆埠镇雅 丽娜水暖洁具厂	南京汉源环境工程有限公司
	VP.	E属波 纹管	南京好未来燃气有 限公司	金属波 南京好未来燃气有 南京市六台区横梁镇横 纹管 限公司 梁村	13905145611	南京民族塑胶(集) 团)有限公司	南京民族塑胶(集 南京民族塑胶(集 团)有限公司 因)有限公司 因)有限公司

瓶装液化石油气调压器

**		*			はいこれ		
品牌 产品名称		`	售后服务 单位	售后服务单位地址	售后服务 联系电话	生产企业	销售单位
瓶装液化石 南 NOVORS 油气调压器 有[(家、商用) 有[瓶装液化石 油气调压器 (家、商用)	南有	南京燃博燃气 有限责任公司	南京市栖霞大道 18号 01幢 203室	0574– 63401811	宁波创新阀门有 限公司	南京燃博燃气有限责任公司
瓶装液化石 南京 创尔特 油气调压器 (家、商用)	1- 4-	基	南京蓝功厨具制造有限公司	南京市江宁区谷里街道 经济技术开发园区锦华 路6号	18851758999	长青热能科技(中 南京艾茵特科技 山)有限公司 有限公司	南京艾茵特科技有限公司
五十十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	,—	南京。易有	司京勇欣海贸 易有限公司	南京勇欣海贸 南京市建邺区江东中路 易有限公司 14 号	17391586319		陕西大唐燃气安 全科技股份有限 公司
超處 油气调压器 (家、商用)		南京]	京言鼎电器有限公司	南京言鼎电器 南京市雨花经济开发区 有限公司	13584016986	宁波欧绅燃气具有限公司	南京言鼎电器有限公司

附录B 燃气设施设备安全连接示意图

液化石油气居民用户燃气使用示意图



液化石油气餐饮用户燃气使用示意图 (一)

定位置的商用燃具 连接使用金属包覆软 管; 固定的商用燃具 与钢管连接使用不锈 钢波纹软管。两端设 2. 安装具有现场声光 报警、报警信号远传 1. 钢瓶连接以及不固 至信息化管理平台等 功能的燃气报警控制 3. 切断阀应固定于墙 有螺纹接头。 系统。 画上。


液化石油气餐饮用户燃气使用示意图(二)

燃具连接使用金属包 1. 不固定位置的商用 覆软管; 固定的商用 燃具与钢管连接使用 不锈钢波纹软管。 端设有螺纹接头。


2. 安装具有现场声光 报警、报警信号远传 至信息化管理平台等 功能的燃气报警控制 3. 气瓶间与其他房间 系统。

以无门窗洞口的实体 墙隔开。


4. 切断阀应固定于墙 面上。



管道天然气居民用户燃气使用示意图




管道天然气餐饮用户燃气使用示意图



附录C 居民、餐饮用户常见用气隐患

液化气餐饮用户安全隐患示意图(一)



存在的安全隐患:

1. 灶具无熄火保护装

2. 使用可调减压阀, 且调压阀无铭牌。

3. 使用橡胶软管。4. 西科姆沙女园

4. 两种燃料在同一场 所使用或存放(煤炭 与液化石油气)。

5. 钢瓶距离灶具小于

液化气餐饮用户安全隐患示意图(二)

存在的安全隐患: 连接软管长度大于2

 $\overset{\circ}{\divideontimes}$

液化气餐饮用户安全隐患示意图 (三)

2. 非专用气瓶间。

存在的安全隐患:

- 1. 瓶组间无报警器。
- 3.使用可调减压阀,
- 4. (经营面积小于500 平方米)使用50公斤 且调压阀无铭牌。 液化石油气钢瓶。




液化气餐饮用户安全隐患示意图(四)



液化气餐饮用户安全隐患示意图 (五)

存在的安全隐患: 在软管上开设三通分 流。




液化气餐饮用户安全隐患示意图(六)

存在的安全隐患: 插入式接口。

注意:

一应使用螺纹接口。



液化气餐饮用户安全隐患示意图(七)

存在的安全隐患: 利用钢瓶相互倒灌。



液化气餐饮用户安全隐患示意图(八)

存在的安全隐患:

未安装电磁切断装

注意:

已安装燃气泄漏探测



液化气餐饮用户安全隐患示意图(九)


存在的安全隐患:

1.报警器安装位置不 正确。

2. 燃气泄漏安全保护 装置未通电或未正常



液化气餐饮用户安全隐患示意图(十)



存在的安全隐患: 1. 燃具上方无排烟设

2. 通风不良。 3. 燃具无熄火保护装


液化气餐饮用户安全隐患示意图 (十一)

存在的安全隐患:

1.未配备灭火器或灭 人毯等消防器材。 2.燃具无熄火保护装

液化气餐饮用户安全隐患示意图(十二

存在的安全隐患: 使用气液两相瓶。




液化气餐饮用户安全隐患示意图(十三)

存在的安全隐患:

1. 用餐场所放置和使用液化石油气钢瓶。

2. 未张贴公示燃气安全使用信息公示牌。



液化气餐饮用户安全隐患示意图(十四)

存在的安全隐患:

1. 地下室使用瓶装液

化气。 化气。 2.使用可调减压阀,

2. 使用可调减压目调压阀无铭牌。



液化气餐饮用户安全隐患示意图(十五)

存在的安全隐患: 高层建筑底商使用瓶 装液化气。



天然气餐饮用户安全隐患示意图 (一)

存在的安全隐患:

1. 灶具无熄火保护装

2. 在软管上开设三通



天然气餐饮用户安全隐患示意图 (二)

存在的安全隐患:

1. 灶具无熄火保护装

。 舶 2. 连接软管长度大于

2 *



天然气餐饮用户安全隐患示意图(三)

存在的安全隐患:

-1.燃气管道接地引线。

2. 将燃气管道作为负 重支架。



天然气餐饮用户安全隐患示意图 (四)

存在的安全隐患; 居住、休息场所内装 有燃气设施。



附录D 安全用气正误对比图


应当使用有熄火保护功能的灶具



灶具有熄火保护装置

灶具无熄火保护装置

应当使用金属包覆管或不锈钢波纹管连接燃气器具



该软管为老化橡胶软管, 易松动脱落



连接管为金属包覆管或不锈钢波纹管, 不易老化松动脱落

居民用气应当使用可自动切断的钢瓶调压器



可自动切断的调压器

该调压阀有可调手柄, 且调压阀无铬牌、铬牌 未标注出口额定压力或 超过 5.0kpa

应当使用合格灶具



该灶为不符合国家标准的猛火灶,问题表现为"三无"产品(无生产日期、无生产厂家、无合格证或生产许可证)、无铭牌、无熄火保护装置




该灶铭牌有生产日期、生产厂家、执行标准、3C 等信息,使用气种与铭牌一致,有熄火保护装置

应当安装使用燃气泄漏安全保护装置



可用于餐饮用户的燃 气泄漏报警控制器



可用于餐饮用户的燃 气泄漏探测器

